


H4371*



H4372*

1. USAGE

Fonctions de signalisation sonore ou lumineuse avec lampe témoin.


2. GAMME

LAMPES PILOTES AVEC LED

	Nbre de diffuseurs	Couleur des diffuseurs	Tension	Intensité	Puissance
H4371B/12	1	bleu	127 Vav	26 mA	300 mW
H4371B/24	1	bleu	24 Vac	27 mA	700 mW
H4371B/230	1	bleu	127 et 230 Vac	21 mA	500 mW
H4371T/12	1	transparent	127 Vav	26 mA	300 mW
H4371T/24	1	transparent	24 Vac	27 mA	700 mW
H4371T/230	1	transparent	127 et 230 Vac	21 mA	500 mW
H4371R/12	1	rouge	127 Vav	26 mA	300 mW
H4371R/24	1	rouge	24 Vac	27 mA	700 mW
H4371R/230	1	rouge	127 et 230 Vac	21 mA	500 mW
H4371V/12	1	vert	127 Vav	26 mA	300 mW
H4371V/24	1	vert	24 Vac	27 mA	700 mW
H4371V/230	1	vert	127 et 230 Vac	21 mA	500 mW

	Nbre de diffuseurs	Couleur des diffuseurs	Tension	Intensité	Puissance
H4372RT/12	2	rouge + transp.	127 Vav	26 mA	300 mW
H4372RT/24	2	rouge + transp.	24 Vac	27 mA	700 mW
H4372RT/230	2	rouge + transp.	127 et 230 Vac	21 mA	500 mW
H4372RV/12	2	rouge + vert	127 Vav	26 mA	300 mW
H4372RV/24	2	rouge + vert	24 Vac	27 mA	700 mW
H4372RV/230	2	rouge + vert	127 et 230 Vac	21 mA	500 mW

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)



Références	A	B	C	D
H4371*	45	22.5	31	9.5
H4372*	45	22.5	31	9.5

4. CONNEXION

Longueur de dénudage (câble rigide ou souple) :

- 12 mm pour bornes automatiques.

- 9 mm pour bornes à vis

Selon la référence concernée.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Classe de protection

Pénétration de corps solides/liquides : IP 21 D

Résistance aux chocs : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Matière : Polycarbonate

Couleur : Anthracite, Blanc, Tech

Sans halogène.

Tenue aux UV.

Auto-extinguibilité :

+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un test préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.