



Type **IZMX16B3-U10W**
 Catalog No. **122979**

Delivery program

Assortiment			Open vermogensautomaten, lastscheider
Assortiment			Open vermogensautomaat
Stroombereik			Tot 4000 A
Beveiligingsfunctie			Universele beveiliging
Inbouwtechniek			Uitrijtechniek
Bouwgrootte			IZMX16
Norm/goedkeuring			IEC
Aantal polen			3-polig
beschermingsgraad			IP20, IP55 met beschermkap, deurafdichtingsframe IP41
			geschikt voor zoneselectiviteit geschikt voor communicatie Geïntegreerde systeembewaking en 4-positie display optioneel naderhand monteerbaar met uitgebreide toebehoren
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom	$I_n = I_u$	A	1000
Nominale kortsluitafschakelvermogen tot 440V/690V 42/42	I_{cu}	kA	42
Nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen tot 440V/690V 42/42	I_{cs}	kA	42
Thermische beveiliging min.	I_r	A	500
Thermische beveiliging max.	I_r	A	1000
niet vertraagd 	$I_i = I_n \times \dots$		2 - 12, OFF
vertraagd 	$I_{sd} = I_r \times \dots$		2 - 10
aanwijzingen			
Hoofdaansluitingen moeten separaat besteld worden.			
Cassette moet separaat besteld worden.			

Technical data

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947
omgevingstemperatuur			
Opslag	θ	°C	-40 - +70 (apparaten met LCD-display -20 - +70)
Bedrijf (open)		°C	-25 - +70 (apparaten met LCD-display -20 - +70)
Gebruikscategorie			B
beschermingsgraad			IP20, IP55 met beschermkap, deurafdichtingsframe IP41
voedingsrichting			Willekeurig

Hoofdstroombanen

nominale stroom = nominale continu stroom	$I_n = I_u$	A	1000
Nominale continu stroom bij 50 °C	I_u	A	1000
Nominale continu stroom bij 60 °C	I_u	A	1000
Nominale continu stroom bij 70 °C	I_u	A	1000
Nom. stootspanningsvastheid	U_{imp}	V AC	12000
nominale bedrijfsspanning	U_e	V AC	690
Toepassing in IT-net tot $U = 440$ V	I_{IT}	kA	23
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
nom. isolatiespanning	U_i	V	1000

Schakelvermogen

Nominale kortsluitafschakelvermogen	I_{cm}		
-------------------------------------	----------	--	--

tot 440 V 50/60 Hz	I_{cm}	kA	88
tot 690 V 50/60 Hz	I_{cm}	kA	88
nominale piekstroom 50/60 Hz			
$t = 1 \text{ s}$	I_{cw}	kA	42
nominale kortsluit afschakelvermogen I_{cn}			
I_{cu} IEC/EN 60947 schakelvolgorde 0-t-CO			
tot 240 V 50/60 Hz	I_{cu}	kA	42
tot 440 V 50/60 Hz	I_{cu}	kA	42
tot 690 V 50/60 Hz	I_{cu}	kA	42
I_{cs} conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde 0-t-CO-t-CO			
tot 240 V 50/60 Hz	I_{cs}	kA	42
tot 440 V 50/60 Hz	I_{cs}	kA	42
tot 690 V 50/60 Hz	I_{cs}	kA	42
schakeltijd			
Inschakeltijd via inschakelspoel		ms	30
Totale afschakeltijd via arbeidsstroomafschakelspoel		ms	25
Totale afschakeltijd via onderspanningsafschakelspoel		ms	50
Totale afschakeltijd bij onvertraagde kortsluitafschakeling (tot volledige vlamboogblussing)			
		ms	≤ 25
Levensduur			
		S	
levensduur, mechanisch	Schakelcycli (AAN/UIT)		12500
Levensduur, mechanisch met onderhoud	Schakelcycli (AAN/UIT)		20000
levensduur, elektrisch	Schakelcycli (AAN/UIT)		10000
Levensduur, elektrisch met onderhoud	Schakelcycli (AAN/UIT)		10000
max. schakelfrequentie			
	Schakelingen/h		60
Verliesvermogen bij nominale stroom I_n			
Uitrijtechniek (schakelaar met cassette)		W	125

Gewicht

Uitrijtechniek			
3-polig		kg	28
4-polig		kg	33
Lege cassette			
3-polig		kg	18
4-polig		kg	21

Aansluitdiameters

Cu-rail			
vast ingebouwd			
zwart		mm	2 x 5 x 60
uitschuiftechniek			
zwart		mm	2 x 5 x 60
Het betreft hierbij waarden, die in eigen installaties worden gebruikt. De waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, die bij de schakelaar heerst en wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de beschermingsklasse (IP), de inbouwhoogte, de afschotting en eventueel externe beluchting. Daardoor kan afhankelijk van het individuele installatieconcept een "derating" resulteren, die dan weer door een doorsnedevergroting kan worden gecompenseerd. Uitsluitel daarover geven opwarmingsbeproevingen in de individuele schakelinstallatie.			
Toegelaten continue stroom voor vermogensschakelaars die bij uiteenlopende temperaturen binnen een schakelinstallatie worden ingezet. De te verwachten binnentemperaturen kunnen volgens de toepasselijke IEC-voorschriften ingeschat worden.			

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I_n	A	1000

Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	P _{vid}	W	125
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70
Typebeproeving IEC/EN 61439			
10.2 sterkte van materialen en delen			
10.2.2 Corrosiebestendigheid			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Optillen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen			Is de verantwoordelijkheid van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders			Is de verantwoordelijkheid van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolatie-eigenschappen			
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid			Is de verantwoordelijkheid van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid			Is de verantwoordelijkheid van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof			Is de verantwoordelijkheid van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming			Verwarmingsberekening is de verantwoordelijkheid van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid			Is de verantwoordelijkheid van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC			Is de verantwoordelijkheid van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie			Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technical data ETIM 5.0

Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Vermogensschakelaar (EC000228)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebescherming (ecl@ss8-27-37-04-09 [AJZ716009])			
Nom. continuustroom I _u		A	1000
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, 50 Hz		kA	42
Instelbereik overbelastingsbeveiliging		A	500 - 1000
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering		A	2000 - 10000
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging		A	2000 - 12000
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging			Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit			Railaansluiting
Apparaatbouwworm			Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
Geschikt voor omegarailmontage			Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact			0
Aantal hulpcontacten als maakcontact			0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact			2
Voorzien van uitgeschakeld-melder			Ja
Met onderspanningspoel			Nee
Aantal polen			3
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit			Aansluiting aan de achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement			Drukknop
Motoraandrijving optioneel			Ja

Motoraandrijving geïntegreerd			Nee
Beschermingsgraad (IP)			IP20